Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Polkowicach
59-100 Polkowice, ul. Rynek 22

HK. 9011.1.7.2023.MT

Polkowice, dnia 20 lutego 2023r.

Wójt Gminy Gaworzyce
59-180 Gaworzyce
ul. Dworcowa 95

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY ZA 2022 ROK

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2017 r. poz. 2294/, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach informuje, że na terenie gminy Gaworzyce producentem wody jest Zakład Usług Komunalnych, 59-180 Gaworzyce ul. Dworcowa 95. Wodę dostarczano z czterech wodociągów sieciowych ze Stacjami Uzdatniana Wody w Kłobuczynie, Dalkowie i Witanowicach oraz hydrofornią w Wierzchowicach.
Poszczególne wodociągi, tj.:
- wodociąg sieciowy Kłobuczyn wyprodukował średnio 253 m^3 /d wody i zaopatrzył 2672 osoby,
- wodociąg sieciowy Witanowice wyprodukował średnio 5 m^3 /d wody na dobę i zaopatrzył 78 osób,
- wodociąg sieciowy Dalków wyprodukował średnio 42 m^3 /d i zaopatrzył 412 osób,
- wodociąg sieciowy Wierzchowice wyprodukował 35 m^3/d i zaopatrzył 603 osoby.

Woda wodociągowa podlegała procesom odżelaziania i odmanganiania, aeracji oraz okresowej dezynfekcji metodą chlorowania, natomiast woda z wodociągu sieciowego w Wierzchowicach nie była poddawana procesom uzdatniania.

Kontrola wewnętrzna jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywana była w oparciu o harmonogram pobierania próbek wody do badań jakości wody, uzgodniony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Polkowicach i w laboratoriach o udokumentowanych systemach jakości.

Analizując wyniki badań wody pobranej w dniu 21.09.2022r. i 05.10.2022r. przez przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Polkowicach oraz wyniki badań wody w ramach kontroli wewnętrznej w 2022r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach stwierdza, że woda z wodociągów sieciowych Kłobuczyn, i Wierzchowice spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2017r. poz. 2294/.
W szeregu próbek wody pobranej zarówno w ramach nadzoru sanitarnego jak i w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zarządcę, z wodociągu sieciowego Dalków i Witanowice odnotowano przekroczenia parametrów fizykochemicznych, tj. wodociąg sieciowy Dalków /mangan, żelazo/, wodociąg sieciowy Witanowice /mangan/. ZUK w Gaworzycach przedstawił plan działań naprawczych, mających na celu zapewnienie wody o odpowiednich wartościach parametrycznych.

W związku z powyższym PPIS w Polkowicach po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów, w 2023r. wydał decyzje o warunkowej przydatności wody do spożycia, określając dopuszczalną wartość żelaza 380 µg/l i manganu 120 µg/l termin trwania przekroczeń ustalił na dzień 31.08.2023r. dla wodociągu sieciowego Dalków, natomiast dla wodociągu sieciowego Witanowice ustalono dopuszczalną wartość manganu 170 µg/l, termin trwania przekroczenia ustalił na dzień 31.12.2023r.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Polkowicach

lek. wet. Zenona Jasiurkowska

(pismo wydane w formie dokumentu elektronicznego
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:
1.adresat
2,.Starosta Polkowicki
59-100 Polkowice ul. Św. Sebastiana 1.
3.Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach
59-180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95
Do wiadomości
1. HK aa 287 /23