Zakład Usług Komunalnych
w Gaworzycach
wpłynęło w dniu 16.02.2023
221/46/2023

Polkowice, dnia 16 lutego 2023r.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Polkowicach
59-100 Polkowice, ul. Rynek 22

HK.9020.1.22.1.2023.MT

Zakład Usług Komunalnych
ul. Dworcowa 95
59-180 Gaworzyce

D E C Y Z J A NR 50/23

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań NR WKJ-4/13454/2022 z dnia 12.12.2022r. pobranej z wodociągu sieciowego w Witanowicach /SUW Witanowice/ działając na podstawie:

1. art. 4 ust. 1pkt 1, art. 37 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195, z 2022r. poz. 655, poz.1700);
2. art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000, 2185);
3. §3 ust.3 pkt 1, § 21 ust.1 pkt 3 oraz § 21 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294);

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu sieciowego Witanowice

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie przekazanych przez Zakład Usług Komunalnych ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce sprawozdania z badań NR WKJ-4/13454/2022 z dnia 12.12.2022r. oraz NR WKJ-4/1282/2023 z dnia 03.02.2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach stwierdził naruszenie przepisów sanitarnych: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2017r. poz. 2294/ poprzez przekroczenie w wodzie przeznaczonej do spożycia w wodociągu sieciowym Witanowice manganu /SUW – 110 µg/l; 161 µg/l – norma 50 µg/l/. Strona w piśmie z dnia 17.01.2023r. /data wpływu 19.01.2023r./ znak: ZUK 73/17/2023 wskazała zakres realizacji działań naprawczych w wodociągu sieciowym Witanowice.
Działania naprawcze dla SUW Witanowice będą zmierzały do zastosowania nowego cyklu płukania filtrów. Jeżeli podjęte działania nie przyniosą pożądanego skutku, przeprowadzony będzie przegląd techniczny Stacji, przegląd złóż filtracyjnych. W razie konieczności złoża będą dobrane przez technologa wody i wymienione przez firmę wybraną w drodze zamówienia publicznego, co wymaga wdrożenia procedur i odpowiedniej ilości czasu. Wymienione złoża będą potrzebowały czasu na wpracowanie się w instalację.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia określając dopuszczalną wartość manganu 170 µg/l- norma 50 µg/l termin trwania przekroczenia -31.12.2023r.
Przekroczenia nie powinny stanowić problemu zdrowotnego w stężeniach wywołujących problemy z akceptowalnością wody do picia.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. Zrzeczenie się odwołania będzie skutkowało uznaniem decyzji za ostateczną i prawomocną z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Polkowicach oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Polkowicach

lek. wet. Zenona Jasiurkowska

(pismo wydane w formie dokumentu elektronicznego
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:
1.Adresat
2.Wójt Gminy Gaworzyce, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce
Do wiadomości:
1.aa HK
273/23