



HK.9011.3.7.2025.MT

Polkowice, dnia 24 stycznia 2025r.

Zakład Usług Komunalnych  
w Gaworzycach  
wpłynęło w dniu 21.01.2025  
2025

Wójt  
Gminy Gaworzyce  
59-180 Gaworzyce  
ul. Dworcowa 95

## OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY ZA 2024 ROK

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach informuje, że na terenie gminy Gaworzyce producentem wody jest Zakład Usług Komunalnych, 59-180 Gaworzyce ul. Dworcowa 95.

Wodę dostarczano z czterech wodociągów sieciowych ze Stacjami Uzdatniania Wody w Kłobuczynie, Dalkowie i Witanowicach oraz hydrofornią w Wierzchowicach.

Poszczególne wodociągi, tj.:

- wodociąg sieciowy Kłobuczyn wyprodukował średnio 256 m<sup>3</sup>/d wody i zaopatrzył 2529 osoby,
- wodociąg sieciowy Witanowice wyprodukował średnio 5 m<sup>3</sup>/d wody na dobę i zaopatrzył 71 osób,
- wodociąg sieciowy Dalków wyprodukował średnio 32 m<sup>3</sup>/d i zaopatrzył 383 osób,
- wodociąg sieciowy Wierzchowice wyprodukował 47 m<sup>3</sup>/d i zaopatrzył 577 osób.

Woda wodociągowa podlegała procesom odżelaziania i odmanganiania, aeracji oraz okresowej dezynfekcji metodą chlorowania, natomiast woda z wodociągu sieciowego w Wierzchowicach nie była poddawana procesom uzdatniania.

Kontrola wewnętrzna jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywana była w oparciu o harmonogram pobierania próbek wody do badań jakości wody, uzgodniony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Polkowicach i w laboratoriach o udokumentowanych systemach jakości.

Analizując wyniki badań wody pobranej w dniu 25 września 2024r. przez przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Polkowicach oraz wyniki badań wody w ramach kontroli wewnętrznej w 2024r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach stwierdza, że woda z wodociągów sieciowych Kłobuczyn spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z wystąpieniem w 2024r. przekroczenia normy Trichlorometanu w próbce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu sieciowego Witanowice /SUW/, zarządca wodociągu podjął natychmiastowe działania naprawcze, mające na celu zapewnienie wody o odpowiednich wartościach parametrycznych. Próbką kontrolna spełniała wymagania normy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach, w związku z utrzymującą się ponadnormatywną wartością Twardości w wodzie podawanej z wodociągu sieciowego Wierzchowice, dopuścił podawanie wody o zawyżonej wartości przedmiotowego parametru fizycznego, ale zalecił sukcesywne dążenie do uzyskania pożądaney wartości. Poinformowano Zarządcę, że przy poziomach twardości w przedziale 200-400 mg/l obserwuje się najbardziej korzystne wartości mierników stanu zdrowia populacji. W związku z powyższym należy podjąć działania mające na celu uzyskanie wartości zgodnych z obowiązującymi przepisami.

W związku z wystąpieniem w 2024r. przekroczeń parametrów fizykochemicznych w próbkach wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zarządcę, z wodociągu sieciowego Dalków, tj. /mangan, żelazo, metność/, ZUK w Gaworzycach przedstawił plan działań naprawczych, mających na celu zapewnienie wody o odpowiednich wartościach parametrycznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów, wszczął postępowanie administracyjne dotyczące wodociągu sieciowego Dalków.

Dane osoby podpisującej:

*Zenona Jasiurkowska*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Polkowicach

*pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

Otrzymują:

1. adresat

2. Starosta Polkowicki

59-100 Polkowice ul. Św. Sebastiana 1

Do wiadomości:

1. HK aa

2. PCZK, ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice

3. Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach

59-180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95